


Спецификация

Обозначение	Описание	Кол-во
QF1	Авт. выкл. ВА47-29, 3P, 16A 4,5кА х-ка С ИЭК	1 шт.
QF2	Авт. выкл. ВА47-29, 1P, 6A 4,5кА х-ка С ИЭК	1 шт.
N+PE	Шины в корпусе <кросс-модуль> L+PEN 2x7	1 шт.
KM1, KM2	Контактор КМИ-22510 25A 230В/АС3 1НО ИЭК	2 шт.
	Приставка ПКИ-22 доп. контакты 2x2р ИЭК	2 шт.
KK	Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0А ИЭК	1 шт.
XT	Клеммный зажим ЗНИ-4 серия	17 шт.
U1	DIN-рейка <25см> оцинкованная	3 шт.
U2	Кабель-канал перф. "Инпакт" 25x60	1,5 м.
U3	Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК	6 шт.
U4	Пластиковая заглушка ЗНИ-4 серия	1 шт.
U5	Кабельный ввод-сальник d=25мм. (отб. бокса d=32мм.)	3 шт.
U6	Механизм блокировки для КМИ(09-32А) ИЭК	1 шт.
	Провода, наконечники, зажимы	
1	Провод ПВ1 1x2,5 (белый, коричневый и т.п.)	1 м.
2	Провод ПВ3 1x2,5 (белый, коричневый и т.п.)	2 м.
3	Провод ПВ3 1x2,5 (желто-зеленый)	2 м.
4	Провод ПВ3 1x1,5 (белый, коричневый и т.п.)	10 м.
5	Провод ПВ3 1x1,5 (голубой)	3 м.
6	Наконечник-гильза E2508 2,5мм ²	20 шт.
7	Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12	10 шт.
8	Наконечник-гильза E1508 1,5мм ²	50 шт.
9	Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12	20 шт.
10	Холут 4,8x160мм нейлон	50 шт.



Отборочные соревнования к РЧ WSR TO-2017. 2-й этап

Компетенция: 18. Электромонтаж

1	A4	10.09.2017	3
Модуль	Формат	Дата	Листов

Монтажная схема ЩУ



Лист

2